



## Wasseruntersuchung der Gemeinde Pastetten

Die jüngste Wasseruntersuchung erbrachte folgendes Ergebnis:

Gemessen am 15. Juni 2015 (Entnahmestelle: Brunnen 1)

Atrazin	< 0,03 µg/l	Grenzwert 0,1 µg/l
Desethylatrazin	< 0,03 µg/l	Grenzwert 0,1 µg/l
Nitrat	14,9 mg/l	Grenzwert 50 mg/l

Der Grenzwert für Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte ist eingehalten.

Gesamthärte dH 18,3

Härtebereich hart

**Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsumfanges sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.**

**Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.**

Der Prüfbericht sowie die Prüfungsergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen unseres beauftragten Labors bzw. Sachverständigenbüros, kann zu den üblichen Büroöffnungszeiten oder nach vorheriger Vereinbarung, bei der Wasserversorgung Anzing - Forstinning, eingesehen werden.  
Es besteht auch die Möglichkeit, Auszüge bzw. Kopien daraus bei uns jederzeit anzufordern.

Ihre Wasserversorgung Anzing - Forstinning!