



Wasseruntersuchung Gemeinde Pastetten

Wasseranalyse - Eignung

Ihr naturbelassenes Trinkwasser hat beste Qualität, dass ohne chemische Aufbereitung an Sie geliefert wird.

Es ist unbedenklich bzw. uneingeschränkt für Sie genießbar und auch zur Zubereitung von Säuglingsnahrung hervorragend geeignet.

Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen des Trinkwassers

Die festgelegten Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung entsprechen dem jeweiligen zulässigen Höchstwert eines Stoffes im Trinkwasser.

Ein wichtiger Punkt für die Festsetzung eines Grenzwertes ist, dass dessen Einhaltung die Gesundheit eines Menschen bei dauerhaftem Genuss nicht beeinträchtigen darf.

Die Grenzwerte ermöglichen eine zuverlässige und vergleichbare Prüfung des Trinkwassers.

Härtegrad

Die Härte des Wassers wird als die Summe der enthaltenen Kalzium- und Magnesiumionen verstanden. Die Angabe erfolgt in Grad deutscher Härte (°dH).

Ein Grenzwert ist in der Trinkwasserverordnung nicht definiert.

pH-Wert

Der pH-Wert ist eine Maßzahl für den Wasserstoffionen-Gehalt im Trinkwasser.

Es ist ein pH-Wert anzustreben der dem Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht entspricht (d.h. das Trinkwasser ist weder kalkaggressiv noch kalkabscheidend).

Gemäß Trinkwasserverordnung sollte der PH-Wert zwischen 6,5 und 9,5 liegen.

Nitrat / Nitrit

Die Trinkwasserverordnung enthält für Nitrat und Nitrit einen gemeinsamen Grenzwert, der für einen aus beiden Konzentrationen zu bildenden Wert nicht überschritten werden darf. Der Grenzwert für Nitrat / Nitrit beträgt 50 mg/l.

Die letzte Wasseruntersuchung erbrachte folgendes Ergebnis (verkürzte Darstellung):

Gemessen am 21. Juni 2018 (Entnahmestelle: Hochbehälter Neu)

	Nitrat mg/l	Nitrit mg/l	pH-Wert	Gesamthärte	Härtebereich
Grenzwert	50	0,5	6,5 - 9,5	keine Angabe	keine Angabe
Aktuelle Werte	9,0	<0,02	7,54	18,5	hart

Wasserversorgung Anzing - Forstinning



Trinkwasserwerte der Jahre 2009 - 2017:

	Datum	Nitrat mg/l	Nitrit mg/l	pH-Wert	Gesamthärte	Härtebereich
Grenzwert		50	0,5	6,5 - 9,5	keine Angabe	keine Angabe
	21.06.2017	11,6	<0,02	7,45	18,4	hart
	30.06.2016	12,4	<0,02	7,62	18,4	hart
	15.06.2015	14,9		7,43	18,3	hart
	17.06.2014	12,7		7,40	18,3	hart
	13.05.2013	13,9		7,38	18,6	hart
	11.04.2012	13,6		7,39	17,8	hart
	13.04.2011	13,8	<0,02	7,38	17,6	hart
	14.04.2010	15,8		7,40	17,9	hart
	17.06.2009	14,8		7,37	17,7	hart

Weitere Informationen zu Ihrem Trinkwasser bzw. zu Ihrer Wasserversorgung, erhalten Sie unter der Telefonnummer 08121-46188 oder kommen Sie persönlich in unser Büro nach Anzing, Schwaigerstraße 34.

Der Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung Anzing - Forstinning steht Ihnen rund um die Uhr unter der Handy Nr. 0173-5774704 zur Verfügung.

Ihre Wasserversorgung Anzing - Forstinning!